

管理番号（日合連記入）		提出年月日	
-------------	--	-------	--

構造用合板張り耐震補強壁 設計・施工 実績報告書

工事名称			
所在地			
設計者氏名	会社名		日合連登録番号
監理者氏名	会社名		
施工者氏名	会社名		日合連登録番号
工事請負契約日		工事竣工日（工事完了日）	

検査項目	チェック
------	------

1. 設計者用チェック項目

① 設計者の条件を満たしている（所定の講習会を受講した建築士、かつ日合連登録者）	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
② 適用条件（建物種類、階数、面積など）の範囲内の建物である	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
③ 事前調査を入念に行い、補強する部分の周囲には部材の劣化がないことを確認した	はい <input type="checkbox"/>	劣化有 <input type="checkbox"/>
→③で事前調査時に劣化が発見された場合には、適切に補修・交換等を指示した	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
④ 補強後の耐震診断の上部構造評点は1.0以上である	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
⑤ 他の耐震補強壁等と併用する場合、基準耐力の上限値を超えないことを確認した	はい <input type="checkbox"/>	該当無 <input type="checkbox"/>
⑥ H12建告第1460号に適合する柱頭・柱脚仕口接合部の補強をするよう設計した	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
→⑥が実施できない場合、基礎仕様と接合強度に応じた低減を考慮した	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
⑦ 基礎は、基礎Ⅰ又は基礎Ⅱに相当する仕様である	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
⑧ 厚さ24mmの構造用合板を張る補強壁の場合は、基礎Ⅰに相当する仕様である	はい <input type="checkbox"/>	該当無 <input type="checkbox"/>
補足・連絡事項：		

2. 施工者用チェック項目

① 施工者の条件を満たしている（経験のある大工又は工務店社員、かつ日合連登録者）	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
② 事前調査時に劣化が認められた部位は、設計図書に従い適切に補修・交換等を実施した	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
③ 施工時に新たな劣化部位を発見した場合は、設計者に連絡し、適切に補修等を実施した	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
④ 補強に用いる構造用合板には、日本合板工業組合連合会傘下会社のJAS印が印字されている	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
⑤ 補強に用いる構造用合板の厚さは、12mmまたは24mmである	12mm <input type="checkbox"/>	24mm <input type="checkbox"/>
⑥ 構造用合板を留め付けるくぎは、JIS A5508に規定するCNくぎである	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
⑦ 受材、添え柱、胴つなぎ材など、補強に用いる木材は設計図書通りの寸法、本数である	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
⑧ 受材、添え柱、胴つなぎ材などを留め付けるくぎは、JIS A5508に規定するNくぎである	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
⑨ 柱頭柱脚仕口接合部に用いる金物は、設計図書通りの規格、個数である	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
⑩ 補強壁は、設計図書通りの仕様で、構造用合板、受材等、金物等を適切に施工した	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
補足・連絡事項：		

3. 使用した補強壁の仕様（使用した補強壁の仕様ごとに、その概算の長さ(m)を記入してください）

補強壁の仕様	長さ(m)	補強壁の仕様	長さ(m)
① 合板12mm上下開口壁、両側柱大壁仕様		⑪ 合板12mm無開口壁、大壁仕様	
② 合板12mm上下開口壁、両側柱真壁仕様		⑫ 合板12mm無開口壁、入隅大壁仕様	
③ 合板12mm上下開口壁、間柱補強大壁仕様		⑬ 合板12mm無開口壁、真壁床勝ち仕様	
④ 合板12mm上下開口壁、間柱補強真壁仕様		⑭ 合板12mm無開口壁、真壁床勝ち600mm仕様	
⑤ 合板12mm上下開口壁、柱間隔2P大壁仕様			
⑥ 合板12mm上下開口壁、柱間隔2P真壁仕様		⑮ 合板24mm無開口壁、大壁仕様	
⑦ 合板12mm上下開口壁、後施工柱大壁仕様		⑯ 合板24mm無開口壁、入隅大壁仕様	
⑧ 合板12mm上下開口壁、後施工柱真壁仕様1		⑰ 合板24mm無開口壁、真壁仕様	
⑨ 合板12mm上下開口壁、後施工柱真壁仕様2		⑱ 合板24mm無開口壁、真壁600mm仕様	
⑩ 合板12mm上下開口壁、入隅大壁仕様			

※本報告書は、施工写真（耐震補強で使用した合板のJAS印・メーカー名が見えるもの）を添付の上、工事完了後、1ヶ月以内にメール<info@jpma.jp>にて日合連にご報告願います